



Pvm 11.12.2014

Dnro TRE:4676/10.02.01/2012

**TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N LAUSUNTO ASEMAKAAVAN  
MUUTOSLUONNOKSESTA**

<b>Kartta no</b>  <b>8456</b>	<b>Sijainti:</b>  <b>SARANKULMA, PÄRRINMAAN TEOLLISUUSALUE,</b>
<b>Päiväys</b>  10.11.2014	Härmälän kylä Rn:o 1:5, 1:6 ja 1:7, Otavallan kylä Rn:o 2 sekä katu-, virkistys- ja liikennealuetta
<b>Kaavan laatija:</b> Ramboll Finland Oy/lida Montell <b>Asiaa hoitaa:</b> Eeva Hakola, puh. 66517	

**Lisätietoja:**

**Mikäli tarvitsette lisää aikaa lausunnon antamiseen, siitä on erikseen sovittava suunnittelijan kanssa. Lausunnon puuttuessa tulkitsemme, ettei teillä ole huomauttamista asiasta.**

Lomake palautetaan suunnittelupalveluihin **4.12.2014** mennessä.

<input type="checkbox"/> <b>Ei huomauttamista</b>	<input type="checkbox"/> <b>Lausunto liitteenä</b>
<b>Lausuntoteksti:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Tampereen Sähköverkko Oy esittää, että kaavaan varataan puistomuuntamoita varten tontit oheisen liitekartan mukaisiin paikkoihin, joille saa rakentaa enintään 20 (30) m2 muuntamorakennuksen (esim. ET-3, ET-2)</u></b>	

4.12.2014  
Päiväys

Kari Tappura  
Lausunnon antajan nimi

**HUOM. Lomake palautetaan [kakemasu@tampere.fi](mailto:kakemasu@tampere.fi)**

